



Kontaktperson

Miljöavdelningen
Charlott Stenberg
010-224 1607
charlott.stenberg@lansstyrelsen.se

Energinet
via
Frants Torp Madsen
ftm@energinet.dk (via e-post)

Anmälan om vattenverksamhet för nedspolning av tre kablar mellan Sverige och Bornholm

Koordinater (SWEREF99 TM): N 6129935,32, E 462861,56

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen förelägger er med stöd av 23 § första stycket 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. och 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) att vidta följande försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld vattenverksamhet:

1. Arbetet ska i huvudsak utföras enligt beskrivningen i föreliggande anmälan.
2. Verksamhetsutövaren ska genom lämplig metod, efter arbetets slutförande, kunna verifiera att eventuella rännor i botten har fyllts upp med material i tillräcklig utsträckning, dvs att inga djupa diken har uppstått.
3. Vid arbeten i eller i omedelbar anslutning till vattenområde ska åtgärder vidtas så att risken för spill eller utsläpp av smörjoljor så långt som möjligt undviks och i händelse av olycka eller läckage ska beredskap finnas så att spridning av oljeprodukter kan förhindras.
4. De driv-, smörj- och hydrauloljor som används ska vara miljöanpassade enligt svensk standard SS 15 54 34 respektive 15 54 70 samt av SP (Statens Provningsanstalt) bedömts uppfylla kraven i resp. standard.
5. Länsstyrelsen ska omedelbart informeras vid eventuella uppkomna problem, störningar eller klagomål.

Om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag ni fick del av beslutet bör en ny anmälan insändas till länsstyrelsen med hänsyn till de omständigheter som då kan råda.



Skäl för länsstyrelsens beslut

Varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Dessa övergripande bestämmelser ska vara vägledande för det allmänna agerande och för tillämpningen av miljöbalken.

För all vattenverksamhet gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § MB. Enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet mm (1998:1388) omfattas vissa mindre vattenverksamheter av anmälningsplikt och dessa verksamheter ska anmälas till länsstyrelsen åtta veckor innan de påbörjas. Bland annat omfattas följande åtgärder av anmälningsplikt:

8. Nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

När en anmälan om vattenverksamhet är tillräckligt utredd kan länsstyrelsen med stöd av 23 § 2a förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter m.m. förelägga en verksamhetsutövare att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken. Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Länsstyrelsen anser att rubricerad åtgärd är angelägen för att säkra samhällsviktig infrastruktur och bedömer att åtgärderna kan genomföras under förutsättning att de utförs enligt anmälan, och i övrigt lämnade uppgifter, samt att de försiktighetsmått som anges i detta beslut följs.

Redogörelse för ärendet

Ni har den 29 maj 2018 kommit in med en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § MB för nedspolning av tre befintliga 60 kV kablar mellan Borrbystrand (Sverige) och Bornholm (Danmark). I anmälan framgår följande: kablarna anlades på 1970-talet och ligger på flera sträckor direkt på botten eller har endast sjunkit ned någon decimeter i bottenmaterialet, vilket gör att de riskerar att skadas av ankare och fiskeredskap. För att öka driftsäkerheten är avsikten att nu spola ner kablarna i bottensedimenten för att ge dem ett skydd mot yttre påverkan och minska risken för skada.

Nedspolning kommer att ske på sträckan inom trafiksepareringszonen, där risken för skada är som störst. Arbetsområdet börjar ca 10 - 11 km från Sveriges kust och sträcker sig mot Bornholm. Vattendjupet i området är ca 40 - 50 m. Det område som berör svenskt territorialvatten respektive svensk ekonomisk zon framgår av översiktskarta (bilaga 1) och detaljkarta (bilaga 2).



Den delsträcka som spolas ned inom svensk ekonomisk zon är ca 7 - 8 km per kabel. Svenskt territorialvatten berörs på en sträcka av 0 - 2 km per kabel. Åtgärderna berör allmänt vattenområde och Kammarkollegiet har medgett rådighet till företaget.

Sjökablarna kommer att spolas ned till ca 1 m djup (varierar mellan 0,25 - 1,5 m beroende på bottenmaterialet). Arbetet genomförs genom att en så kallad spolsläde sänks ned och placeras ovanpå sjökabeln. Spolsläden rör sig framåt och genom vattentryck fluidiseras sediment utmed ett ca 0,5 m brett område utmed kabeln. Kabeln sjunker ned i det mjuka materialet och huvuddelen av sedimenten återsedimenterar och täcker kabeln. Arbetet utförs under övervakning av dykare. Arbetena uppskattas ta ca 4 veckor.

Havs- och Vattenmyndigheten har avstått att yttra sig i ärendet. Sjöfartsverket, Försvarmakten och Transportstyrelsen har ingen erinran gentemot arbetena. Österlens Havsfiskeförening och Sveriges Fiskares Producentorganisation föreslår i sitt yttrande att plöjning vore att föredra, men sökanden uppger att metoden ej är lämplig för att få ner befintliga högspänningskablar djupare i bottenmaterialet.

Viktig information

- Detta beslut befriar er inte från skyldigheten att iaktta vad som föreskrivs i annan författning.
- Sökanden har upprättat en riskanalys för sjöfarten som ska följas. Senast tre (3) veckor före anläggningsarbeten påbörjas, som kan leda till restriktioner i farleden, ska detta meddelas till Sjöfartsverket samt ufs@sjofartsverket.se för information till sjöfarten via ordinarie informationsvägar. Informationen ska innehålla uppgifter över område, omfattning, tidplan, kontaktuppgifter samt eventuella andra uppgifter av betydelse för sjötrafiken. Även Kustbevakningen, yrkesfiskets organisationer samt Försvarmakten kommer att underrättas minst tre veckor innan arbetet påbörjas.
- En anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen är inte att betrakta som ett tillstånd till verksamheten. Detta innebär att om det uppkommer skada på enskilda eller allmänna intressen har länsstyrelsen, såsom tillsynsmyndighet, full möjlighet att agera mot en påbörjad verksamhet och t.ex. förelägga om rättelse.
- Ni är ansvarig för att inga befintliga ledningar skadas (gas, el, tele, vatten etc).

Detta beslut kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt nedan.

Charlott Stenberg

Detta beslut har bekräftats digitalt varför det saknar underskrift.



Bilagor:

Bilaga 1: Översiktskarta

Bilaga 2: Detaljkarta

Kopia till:

Simrishamns kommun (via e-post)

Sjöfartsverket (via e-post)

Sveriges PO (via e-post)

Österlens Havsfiskeförening (via e-post)

Försvarmakten (via e-post)

Kustbevakningen (via e-post)

Transportstyrelsen (via e-post)

Havs- och Vattenmyndigheten (via e-post)

Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare

Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. Observera dock att ni/du ska skicka överklagandet till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande

Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni/du fick beslutet.

Innehåll

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni/du ange:

- vilket beslut ni/du överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
- hur ni/du vill att beslutet ska ändras,
- varför ni/du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni/du har handlingar eller annat som stödjer er/din mening bör ni/du skicka med kopior av detta. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er/din adress och telefonnummer.

Ombud


Ni/du kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er/dig. I så fall ska ombudet underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver ni/du veta mer om hur ni/du ska göra kan ni/du ringa till länsstyrelsen, telefon 010-224 10 00.



Bilaga 1 Översiktskarta



Bilaga 2: Detaljkarta

